

Panasonic 仕様書

図面記号－台数				
形名			天井吊形(ヒーターレス／シングル)《単相電源》	
総合品番			PA-P50T3S	
室内・室外ユニット品番			CS-P50T3	CU-P50H3S
能力	冷房定格〔中間〕	kW	4.5〔2.1〕(1.5～5.0)	
能力	暖房定格〔中間〕	kW	5.0〔2.3〕(1.5～5.6)	
能力	暖房低温	kW	5.0	
冷房定格時の顕熱比		—	0.77	
COP	冷房定格〔中間〕	—	3.02〔3.84〕	
COP	暖房定格〔中間〕	—	2.89〔3.39〕	
COP	冷暖平均(定格)	—	2.96	
APF	通年エネルギー消費効率	—	3.5/3.5	
外形寸法 H×W×D		mm	210×910×680	569×790(+70)×285(+51)
製品質量		kg	21	42
外装色(マンセル記号)			ホワイト (10Y 9.3/0.4)	シルキーシェード (1Y 8.5/0.5)
電源			単相200V 50/60Hz	
電気特性	消費電力 冷房定格〔中間〕	kW	1.49〔0.547〕	
電気特性	消費電力 暖房定格〔中間〕	kW	1.73〔0.679〕	
電気特性	消費電力 暖房低温	kW	2.03	
電気特性	運転電流 冷房定格	A	7.9	
電気特性	運転電流 暖房定格	A	9.1	
電気特性	力率 冷房定格	%	94	
電気特性	力率 暖房定格	%	95	
電気特性	最大運転電流	A	14.4	
電気特性	始動電流	A	—	
設計圧力		MPa	高圧部4.15,低圧部2.21	
圧縮機	形名×個数		—	全密閉ロータリー式×1
圧縮機	電動機定格出力（極数）	kW	—	0.9（4P）
圧縮機	冷凍機油 種別		—	エーテル油
圧縮機	冷凍機油 封入量	L	—	0.35
圧縮機	クランクケースヒーター	W	—	—
容量制御		%	インバーター方式	
冷媒・封入量		kg	—	HFC［R410A］・1.45
冷媒制御方式			—	電子制御弁
除霜方式			逆サイクル、マイコンディアイサ	
熱交換器			プレートフィン付チューブ	
送風装置	形名×個数		シロッコファン×2	プロペラファン×1
送風装置	定格風量	m^3/min	急14 強11 弱9	35
送風装置	機外静圧	Pa	—	—
送風装置	電動機定格出力（極数）	kW	《DC》0.03（8P）	《DC》0.06（8P）
保護装置			室内側：過電流、回転信号検出、ヒューズ 室外側：過電流（CT方式）、圧縮機吐出温度サーミスター	
配管	冷媒 ガス管	mm	φ12.7(フレア)	
配管	冷媒 液管	mm	φ6.35(フレア)	
配管	ドレン口 室内側		VP20（外径φ26）	
配管	ドレン口 室外側		VP13	
運転SW（温度設定範囲）		℃	リモコン(冷・ドライ18～30、暖16～30、冷暖自動17～27)	
外気運転範囲		℃	冷房：-15 ～ +43DB 暖房：-20 ～ +15WB	
ダクト接続口		mm	—	—
外気導入口		mm	φ100	
エアーフィルター			ロングライフフィルター	
運転音		dB(A)	急38 強33 弱30	冷46・暖48(静音：43)
高圧ガス保安法区分			届出不要	
主要付属品			ドレンホース、配管断熱材、ホースバンド、据付説明書	
IPコード			IPX0	IPX4


※ 性能・電気特性および運転音はJIS B8616に基づいた値です。
(冷房時：室内吸込空気温度27℃DB・19℃WB, 室外吸込空気温度35℃DB)
(暖房時(標準)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度7℃DB・6℃WB)
(暖房時(低温)：室内吸込空気温度20℃DB・15℃WB以下、室外吸込空気温度2℃DB・1℃WB)
※ 通年エネルギー消費効率はJRA4048に基づいた値です。
※ 運転音は無響室で測定したもので、室内ユニット正面1m下方1m、室外ユニット正面1m高さ1.5mの値です。
実際に据え付けますと、周囲の騒音や反響などにより表示値より大きくなるのが普通です。
※ 工場出荷時の冷媒量で保証しています配管長は20m(シングル設置時)までです。
※ -5℃以下で冷房運転をする場合には別売品の防風板と防雪ダクトを取り付けてください。


①	ドレン口　VP20（内径φ26、ホース付属）
②	ドレン左配管用
③	冷媒配管（液管）φ6.35フレア
④	冷媒配管（ガス管）φ12.7フレア
⑤	後配管取出口
⑥	壁面配管穴（φ100穴）
⑦	上配管取出口（ノックアウト穴）
⑧	右配管取出口（ノックアウト穴）
⑨	ドレン左配管取出口（ノックアウト穴）
⑩	電源取入口（ノックアウト穴　φ40）
⑪	リモコン配線取入口
⑫	ワイヤレスリモコン受光部取付部
⑬	外気取入ダクト接続口（ノックアウト穴　φ100）







ユニット背面穴位置（正面より図示）











外気取入ダクト接続口詳細




吊りボルト長さ


《フィルター寸法》
（395×241×12）※2個





品番	**CS-P50T3**	外形寸法図 天井吊形
図番	PA10-34-(11)	

PA1003411/110127










品番	CU-P50H3S	外形寸法図 標準インバーター　PHシリーズ
図番	PA07-48-(18)	

Panasonic

Ａ４ パナソニック株式会社

8FA－2－5250－939－00－0



注）単相機種にはT相がありません。
※　２線式の場合、室内ユニットには別電源が必要になります。

記　号	名　　称
FMI	室内送風機電動機
TH1	サーミスタ（室温センサ）
TH2	サーミスタ（室内コイルE1）
TH3	サーミスタ（室内コイルE2）
F301	操作回路ヒューズ
CR	室内コントロール基板
LM	オートフラップ電動機
RY302	補助継電器
(FS)	フロートスイッチ（別売品）
(RCS)	リモコンスイッチ（別売品） TH：サーミスタ（室温センサ）
(HU)	加湿器（別売品）
□	コネクタ，端子板
⊕	端子
(WL)	ワイヤレスリモコン（別売品） CR2：操作部 RCS2：送信部
(DP)	ドレンポンプ（別売品）

＊電源配線及びサービスは、
銘板の機種名を確認の上、
行ってください。

配線方式の説明

2線式	個別電源方式（室内ユニット別電源）
4線式	1電源方式（室内渡り電源 内外信号線別）
3線式	1電源方式（室内渡り電源 内外信号線兼用）※注意：極性有り


※注意
左記配線方式のいずれかをご確認の上、この表で示す端子台と接続線の位置の通りに施工願います。

品番	CS-P50T3	電気回路図	天井吊形
図番	PA10-34-(15)		

Panasonic

A４ パナソニック株式会社

8FA-2-5250-952-00-1



配線方式の説明

2線式	個別電源方式 (室内ユニット別電源)
4線式	1電源方式 (室内渡り電源 内外信号線別)
3線式	1電源方式 (室内渡り電源 内外接続線兼用) ※注意：極性有り

※注意
上記配線方式のいずれかをご確認の上、この表で示す端子台と接続線の位置の通りに、施工願います。

記号	名称	記号	名称	記号	名称
MS 3～	圧縮機電動機	C	電解コンデンサー(基板上)	RY001,002	補助継電器
M	送風機電動機	RE	リアクタ	CR-CHOOE2	コントロール基板上
20S	四方弁	HIC	ハイブリッドIC		サーミスター
M	電子膨張弁	PAM	PAM IC(基板上)		コネクタ
F001,003	操作回路ヒューズ(基板上)	HS	ヒートシンク(放熱板)		ターミナル
F002	ヒューズ	TR	トランス(基板上)	W	ボードインワイヤー
NF1	ノイズフィルター(基板上)	T001	カレントトランス(基板上)		端子板

注1)基板を交換する場合は電源を切り、必ず基板上のランプが全て消灯してから作業を行ってください。点灯中に行うと感電します。
注2)通電中は空き端子も含めて、端子板には触れないでください。通電中の作業は感電のおそれがあります。

品番	CU-P50H3S	電気回路図
図番	PA07-48-(26)	標準インバーター PHシリーズ

PA07-48-(26)